

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7899 ТФ
от '8' ноября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) направлена(а): Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г.Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 6946

Время и дата отбора пробы (образца): 07.11.2019 10:25:00

Время и дата доставки пробы (образца): 07.11.2019 11:40:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Тахтамукайрайводоканал" а.Тахтамукай, ул.Совмена, 62

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Тахтамукайрайводоканал", а. Тахтамукай, в/к ул. Красноармейская, 42

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала  (Д.С. Муков)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 7899.1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 07.11.2019 11:50:00 окончание 08.11.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	0	Отсутствие	в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 7899.1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ю. Шамшурин инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '8' ноября 2019 г.

7899/1

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) направлен(а): Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 6946

Время и дата отбора пробы (образца): 07.11.2019 10:25:00

Время и дата доставки пробы (образца): 07.11.2019 11:40:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Тахтамукайрайводоканал" а. Тахтамукай, ул. Совмена, 62

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Тахтамукайрайводоканал", а. Тахтамукай, в/к ул. Красноармейская, 42

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала  (Д.С. Муков)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 7899.1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 07.11.2019 11:50:00 окончание 07.11.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $x_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
3	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	мутность	2,02 \pm 0,4	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 7899.1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: И.И. Машин (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.