

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №  
ЛО41-00110-01/00586744 от 27.04.2020г. Лицензия «На  
деятельность в области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах» №  
77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/06899-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, п Супс, , в/к ФАП

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.10.2023 15:55 - 16:05

Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г. Инженер

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06899-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 04.10.2023 18:10 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 04.10.2023 18:20, дата окончания испытаний 06.10.2023 09:28					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06899-23 от 06.10.2023